

**Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu**

Regulovaný subjekt: SPP - distribúcia, a.s.

Obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom siete k 31. decembru 2012: ....1 508 320.....

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIDI**

Tabuľka č. 2

| Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 15 hodín |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | [hod.] |            |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 1.   | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     | 8.     | 9.     | 10.    | 11.    | 12.    | Rok    | Index      |
| mesiac   | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac |        | 2012/ 2011 |
| 0,0005   | 0,0154 | 0,0014 | 0,014  | 0,0038 | 0,0011 | 0,0073 | 0,001  | 0,0032 | 0,0023 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0517 | -          |

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIFI**

Tabuľka č. 3

| Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac 5 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |            |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|
| 1.  | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     | 8.     | 9.     | 10.    | 11.    | 12.    | Rok   | Index      |
| mesiac  | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac | mesiac |       | 2012/ 2011 |
| 0,0001  | 0,0011 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 0,006 | -          |