

Dosiahnutá úroveň štandardu kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt: SPP - distribúcia, a.s.

Obdobie od 1.1.2012 do 31.8.2012

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom siete k 31. decembru 2012:1 508 320.....

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIDI**

Tabuľka č. 2

Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 15 hodín													[hod.]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2012/ 2011
0,0005	0,0154	0,0014	0,014	0,0038	0,0011	0,0073	0,001	0,0032	0,0023	0,0005	0,0012	0,0517	-

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIFI**

Tabuľka č. 3

Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac 5													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2012/ 2011
0,0001	0,0011	0,0005	0,0006	0,0006	0,0003	0,0011	0,0003	0,0004	0,0006	0,0002	0,0002	0,006	-