

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt: SPP - distribúcia, a.s.

Obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom siete k 31. decembru 2015:1 514 694.....

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIDI**

Tabuľka č. 2

Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 15 hodín													[hod.]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index	
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2015 / 2014	
0,0005	0,0022	0,0012	0,0010	0,0078	0,0005	0,0080	0,0087	0,0043	0,0066	0,0045	0,0052	0,0505	1,8985	

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIFI**

Tabuľka č. 3

Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac 5														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index	
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2015 / 2014	
0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0014	0,0002	0,0008	0,0006	0,0004	0,0004	0,0005	0,0005	0,0059	1,3409	