

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt: SPP - distribúcia, a.s.

Obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom siete k 31. decembru 2014:1 511 972.....

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIDI**

Tabuľka č. 2

[hod.]

Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 15 hodín													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2014 / 2013
0,0030	0,0001	0,0003	0,0012	0,0008	0,0002	0,0005	0,0011	0,0021	0,0053	0,0038	0,0082	0,0266	2,2167

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIFI**

Tabuľka č. 3

Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac 5													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2014 / 2013
0,0003	0,0001	0,0001	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001	0,0002	0,0003	0,0008	0,0008	0,0011	0,0044	1,375