

Tabuľka č. 1 DISTRIBÚCIA PLYNU

i	Štandard kvality distribúcie plynu	Miera závažnosti v %	Skutočná odchýlka štandardu kvality	Hodnota úrovne $H_{ij}$ v %
51	Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti [§ 4 písm. a)]	5	0,0	0,0%
52	Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti pre odberateľa plynu v domácnosti a odberateľa plynu mimo domácnosti odo dňa keď žiadateľ preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete splnenie určených technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. b))	5	0,0	0,0%
53/1	Obnovenie distribúcie plynu do 48 hodín od okamihu, keď sa prevádzkovateľ distribučnej siete o poruche dozvedel (§ 4 písm. c))	10	0,0	0,0%
53/2	Obnovenie distribúcie plynu do dvoch prac. dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa distribučnej siete plynu na obnovenie distribúcie plynu (§ 4 písm. c))	7	0,0	0,0%
54/1	Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti (§ 4 písm. d))	5	0,0	0,0%
54/2	Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti (§ 4 písm. d))	5	0,0	0,0%
55	Dodržanie kvality plynu pri distribúcii ustanovených v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete (§ 4 písm. e))	8	0,0	0,0%
56	Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu (§ 4 písm. f))	5	0,0	0,0%
57	Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu (§ 4 písm. g))	5	0,0	0,0%
58	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla formou výmeny a podania a žiadosti o vykonanie skúšky (§ 4 písm. h))	5	0,0	0,0%
59	Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 4 písm. i))	8	0,0	0,0%
60	Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu (§ 4 písm. j))	5	0,0	0,0%
61	Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu (§ 4 písm. k))	7	0,0	0,0%

Pokračovanie tabuľky č. 1 DISTRIBÚCIA PLYNU

i	Štandard kvality distribúcie plynu	Miera závažnosti v %	Skutočná odchýlka štandardu kvality	Hodnota úrovne $Hú_i$ v %
62	Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu - SAIDI (§ 4 písm. 1))	10	0,0	0,0%
63	Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIFI(/§ 4 písm. 1))	10	0,0	0,0%
Hodnota úrovne štandardu kvality distribúcie plynu ( $Hú$ )				<b>0,0%</b>

Hodnota úrovne štandardu kvality distribúcie plynu sa vypočíta podľa vzorca

$$Hú = \sum Hú_i,$$

kde

$Hú_i$  – hodnota úrovne i – teho štandardu distribúcie plynu,  $Hú_i = MZ_i * K_i$

i - štandard kvality distribúcie plynu,

$MZ_i$  – miera závažnosti i – teho parametra štandardu kvality distribúcie plynu,

$K_i$  - skutočná odchýlka,  $K_i = (100 - PU_i)/100$ ,

$PU_i$  – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom v percentách uvedených v prílohe č. 3 tabuľka č. 1“.