

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt: SPP - distribúcia, a.s.

Obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom siete k 31. decembru 2013:1 510 763.....

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. I) - **SAIDI**

Tabuľka č. 2

Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 15 hodín													[hod.]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2013/ 2012
0,0002	0,0013	0,001	0,0006	0,0005	0,0013	0,0013	0,0009	0,0022	0,0005	0,0012	0,001	0,0120	0,2321

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. I) - **SAIFI**

Tabuľka č. 3

Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac 5													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2013/ 2012
0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0002	0.0003	0.0002	0.0032	0.5333