

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt: SPP – distribúcia, a.s.

Obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Počet odberných miest: 1 522 893

Tabuľka č.1

Štandardy kvality distribúcie plynu	Počet udalostí celkom	Počet udalostí v limite	Počet udalostí mimo limit	Počet nedoriešených udalostí	Počet udalostí z predchádzajúceho roku	Podiel udalostí v limite k počtu prípadov celkom
Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. a))	13 212	13 211	1	0	0	0,9999
Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. b))	14 126	14 125	1	0	0	0,9999
Obnovenie distribúcie plynu po poruche (§ 4 písm. c))	14 970	14 970	0	0	0	1,0000
Obnovenie distribúcie plynu po doručení žiadosti užívateľa distribučnej siete po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu (§ 4 písm. c))	2 651	2 650	1	0	0	0,9996
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti (§ 4 písm. d))	882	882	0	0	0	1,0000
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti (§ 4 písm. d))	1 311	1 311	0	0	0	1,0000
Dodržanie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete (§ 4 písm. e))	0	0	0	0	0	1,0000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu (§ 4 písm. f))	0	0	0	0	0	1,0000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu (§ 4 písm. g))	0	0	0	0	0	1,0000
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla (§ 4 písm. h))	68	67	1	0	0	0,9853
Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 4 písm. i))	19	19	0	0	0	1,0000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu (§ 4 písm. j))	19 352	19 312	40	0	0	0,9979
Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu (§ 4 písm. k))	18 882	18 882	0	0	0	1,0000

Vysvetlivky k tabuľke č. 1: **Počet udalostí celkom** = Počet udalostí v limite + Počet udalostí mimo limitu - Počet nedoriešených udalostí + Počet udalostí z minulého roka.

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Regulovaný subjekt: SPP - distribúcia, a.s.

Obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Počet odberných miest registrovaných prevádzkovateľom siete k 31. decembru 2018:1 522 893.....

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIDI**

Tabuľka č. 2

Priemerná doba prerušenia distribúcie plynu najviac 10 hodín												[hod.]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2018 / 2017
0,0037	0,0046	0,0010	0,0057	0,0184	0,0033	0,0005	0,0008	0,0117	0,0023	0,0027	0,0015	0,0562	1,2379

Dodržanie plynulosti distribúcie plynu podľa § 4 písm. l) - **SAIFI**

Tabuľka č. 3

Priemerný počet prerušení distribúcie plynu najviac 3													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Rok	Index
mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2018 / 2017
0,0005	0,0007	0,0003	0,0008	0,002	0,0008	0,0002	0,0002	0,0009	0,0005	0,0005	0,0003	0,0077	1,5400