

Regulovaný subjekt: SPP – distribúcia, a.s.
Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu
 Tabuľka č. 1

i	Štandard kvality distribúcie plynu	Miera závažnosti (MZ _i)	Podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom (PU _i)	Úroveň kvality (Úk _i) v %
51	Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti [§ 4 písm. a)]	5	0,9997	4,9985
52	Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti [§ 4 písm. b)]	5	1,0	5,0
53/1	Obnovenie distribúcie plynu po poruche [§ 4 písm. c) prvý bod]	10	1,0	10,0
53/2	Obnovenie distribúcie plynu po doručení žiadosti užívateľa distribučnej siete po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu [§ 4 písm. c) druhý bod]	7	1,0	7,0
54/1	Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti [§ 4 písm. d) prvý bod]	4	1,0	4,0
54/2	Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti [§ 4 písm. d) druhý bod]	4	1,0	4,0
55	Dodržanie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete [§ 4 písm. e)]	8	1,0	8,0
56	Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu [§ 4 písm. f)]	4	1,0	4,0
57	Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu [§ 4 písm. g)]	4	1,0	4,0
58	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a odoslanie výsledku preskúšania určeného meradla [§ 4 písm. h)]	5	1,0	5,0
59	Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania [§ 4 písm. i)]	8	1,0	8,0
60	Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu [§ 4 písm. j)]	5	0,9584	4,7920

i	Štandard kvality distribúcie plynu	Miera závažnosti (MZ _i)	Podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom (PU _i)	Úroveň kvality (Ú _k) v %
61	Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu [§ 4 písm. k)]	7	1,0	7,0
62	Dodržanie lehoty 30 dní na vyplatenie nákladov na kompenzačné platby [§ 4 písm. l)]	4	1,0	4,0
63	Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIDI [§ 4 písm. m)]	10	1,0	10,0
64	Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIFI [§ 4 písm. m)]	10	1,0	10,0
Úroveň štandardu kvality distribúcie plynu (Ú _k)				99,791%

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Úroveň štandardu kvality distribúcie plynu sa vypočíta podľa vzorca

$$Ú_k = \sum Ú_{k_i},$$

kde

Ú_{k i} – hodnota i–tého štandardu kvality distribúcie plynu, Ú_{k i} = MZ_i x PU_i

i - štandard kvality distribúcie plynu,

MZ_i – miera závažnosti i–tého parametra štandardu kvality distribúcie plynu,

PU_i – podiel udalostí v limite k počtu udalostí celkom uvedených v prílohe č. 3 tabuľka č. 1.